

Извещение о проведении общественного обсуждения проекта в форме работы комиссии

от 5 февраля 2020 г.

г.Осиповичи

Проект: «Сети и сооружения водоснабжения водозабора «Северный» г.Осиповичи»

Земельный участок место размещения

Сооружения по объекту располагаются на территории действующего водозабора «Северный» в г.Осиповичи Могилевской области.

Водозабор «Северный» размещается в северной части города и состоит из девяти скважин общим водоотбором около 8,5 тыс.м³/сут. Семь скважин между собой объединены, две скважины (предусмотрен тампонаж следующим проектом) находятся отдельно в поселке Советский и на ул. Черняховского. Отсутствует насосная станция второго подъема и станция по обезжелезиванию воды.

Описание планируемой деятельности

Для обеспечения бесперебойной подачи и улучшения качества питьевой воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды населению г.Осиповичи проектом предусматривается строительство:

- безнапорной станции обезжелезивания – 4980 м³/сут, 208м³/ч;
- насосной станции второго подъема (совместно со станцией обезжелезивания);
- двух резервуаров чистой воды объемом по 1500м³;
- ремонт одной существующей артезианской скважины № 3/99;
- ликвидационный тампонаж шести артезианских скважин № 9/04, № 8 (№ 30632/77), № 7 (№ 24822/72), №5 (№ 15073/67), №6 (№ 24859/72), № 4 (№ 15072/67)
- бурение шести новых артезианских скважин;
- отстойников промывных вод;
- трансформаторной подстанции;
- демонтаж трех существующих башен: 1. Башня Рожновского V=25м³, H=20м; 2. Две шатровых башни V=100м³., H=30м.-каждая;
- закольцовка сетей водоснабжения: пос.Советский – ул.Лесная, ул.Потоцкого – ул.Интернациональная – ул.Ленинская, объединение семи артезианских скважин до станции обезжелезивания;
- замена канализационных сетей от ул.Юбилейной до ул.Королёва (бестраншейное восстановление трубопроводов методом «чулка»).

Наружный водопровод запроектирован из пластмассовых труб. Срок его эксплуатации, согласно «Временного республиканского классификатора основных средств и нормативных сроков их службы» - 50 лет

Информация о принимаемом в отношении деятельности решении и государственном органе, ответственным за принятие такого решения: Решение Осиповичского районного исполнительного комитета о разрешении проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту от 21 декабря 2018 года № 28-43.

Общественное обсуждение проекта: «Сети и сооружения водоснабжения водозабора «Северный» в г.Осиповичи» проводится с 24 февраля 2020 года по 20 марта 2020 года.

Графические материалы размещены на официальном сайте райисполкома osipovichi.gov.by, а также находятся в кабинете начальника отдела архитектуры и строительства райисполкома по адресу: 213760, г.Осиповичи, ул.Сумченко, 33, корпус 2, каб. 301. и в Осиповичском отделении филиала «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» по адресу: 213760, г.Осиповичи, ул.Крыловича, 6А, тел.43496, 28382.

Организатором общественного обсуждения выступает Осиповичский районный исполнительный комитет. Адрес: 213760, г.Осиповичи, ул.Сумченко, 33, Тел./факс 8(02235) 66010, электронная почта: ispolcom@osipovichi.mogilev-region.by.

Контактное лицо – начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Молокович И.В.

Адрес: г.Осиповичи, ул.Сумченко, 33, кор.2, каб. 301, 307. Тел. 8(0235)66045, 8(0235)66044, моб. 8(033) 3190210; Сайт: arc@osipovichi.gov.by.

Подача предложений и замечаний участниками обсуждения проводится в виде письменного предложения на бумажном носителе, предложения на электронный адрес с указанием наименования организации или ФИО физического лица, почтового адреса, номера телефона. Прием заявлений осуществляется до 20 марта 2020 года в кабинете 301, 307, корпус 2 Осиповичского районного исполнительного комитета.

Комиссия, назначенная распоряжением председателя райисполкома от 4 февраля 2020 г. № 36-р в составе:

Гончаров Александр Иванович	– заместитель председателя райисполкома, председатель комиссии;
Молокович Иван Владимирович	– начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома, заместитель председателя комиссии;
Мостыка Наталья Александровна	– начальник отдела землеустройства райисполкома;
Мукалова Екатерина Мечиславовна	– главный врач учреждения здравоохранения «Осиповичский районный центр гигиены и эпидемиологии»;
Рогаль Сергей Евгеньевич	– начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Романчук Ирина Александровна – начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома;

Сувеев Сергей Петрович – председатель районного Совета депутатов (с его согласия).

рассматривает замечания и (или) предложения, поступившие от участников общественного обсуждения.

Заказчиком по проектированию и строительству объекта выступает Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал», 212030, г.Могилев, ул.Дзержинского,7, тел 80222-31-14-08

Руководитель: Заместитель генерального директора Ковалев Александр Владимирович

Телефон, факс приемной: 80222-31-14-08

Проектная организация

Унитарное производственное коммунальное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»

Руководитель: Заместитель генерального директора Ковалев Александр Владимирович тел. 80222-31-14-08

Электронный адрес: [mogilevoblvodokanal_@yandex/by](mailto:mogilevoblvodokanal_@yandex.by)

Эксплуатирующая организация

Филиал «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал»

г.Бобруйск ул.Урицкого,2

руководитель Скурат Сергей Михайлович

Сайт: WWW/bobruiskvodokanal.by

Электронный адрес:

VDKANAL@INBOX.RU

Организатор общественного обсуждения при отсутствии замечаний и предложений в течении 5-ти дней после общественного обсуждения подает в комиссию письмо об отсутствии замечаний от участников обсуждения.

Протокол общественного обсуждения в форме работы комиссии составляется в трех экземплярах два из которых направляется заказчику и проектировщику.