

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг ЧПУП «Балыко Д.В.» по адресу: ул. Юбилейная, д. Заболотье Осиповичского района.

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Не разработана в установленном порядке эксплуатационно-техническая документация на технологические процессы, осуществляемые в соответствии с инструкциями технологического оборудования и утвержденной технологической документацией, в соответствии с требованиями ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации. Не определены для каждого здания, сооружения, помещения, наружной установки основные пожарно-технические показатели.

2. Не организована работа по обеспечению пожарной безопасности на объекте, а именно: не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления МЧС № 28 от 28.04.2018; не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума и проведения противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности.

3. Не обеспечены помещения, здания, наружные установки и территория объекта исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

4. Отсутствует нормируемая противопожарная отступка от горючих конструкций до отопительной печи, установленной в бытовом помещении, в соответствии с СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

5. Не оборудовано в установленном порядке и не обозначено указателями «Место для курения» специально отведенное место для курения, определенное инструкциями по пожарной безопасности объекта.

Директору ПЧУП «Балыко Д.В.» Балыко Денису Владимировичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению вновь выявленных мероприятий.