

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг УП «Спецохранмонтаж» на объекте Осиповичское вагонное депо транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», расположенного по адресу: ул.Вокзальная, 12а, г.Осиповичи.

В ходе мониторинга выявлено следующее нарушение:

1. Система пожарной сигнализации пункта текущего отцепочного ремонта вагонов находится в неисправном состоянии (при сработке ручного пожарного извещателя в помещении сварочного поста на ПКП поступил сигнал «обрыв», система вентиляции в помещении не отключилась).

В адрес субъекта, директором которого является Михайлов Сергей Николаевич, направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений в ходе мониторинга.