

Приложение
к протоколу общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на
окружающую среду (далее ОВОС) по
объекту «Модернизация инженерных
сетей ливневой канализации по адресу:
Могилевская область, г. Осиповичи,
ул. Чапаева, 11»

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по отчету об ОВОС

объект: «Модернизация инженерных сетей ливневой канализации по адресу:
Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Чапаева, 11»

наименование объекта проектирования

№ п/п	ФИО, контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения
1	Отзывы, поступившие письменными обращениями (по почте, факсу):		
	Отсутствуют		
2	Отзывы, поступившие электронными обращениями:		
2.1	*	В отчете об ОВОС указано, что концентрации загрязняющих веществ в дождевой воде приняты согласно таблице 8.5 СН 4.01.02-19, почему учитывает только дождевой сток? Согласно таблице 8.5 концентрации загрязняющих веществ в талых водах выше. Обеспечат ли проектируемые очистные сооружения очистку до нормативных значений при поступлении талых сточных вод?	Согласно данным паспорта очистных сооружений производства «РодолитАква», допустимые концентрации в сточных водах на входе в очистные сооружения составляют: - нефтепродукты 18 мг/л – для ливневого стока; 25 мг/л для талого стока; - взвешенные вещества 2000 мг/л для ливневого стока; 4000 мг/л для талого стока. На выпуске из очистных сооружений концентрация составит, не более: - нефтепродукты 0,03 мг/л; взвешенные вещества 20 мг/л. Отчет об ОВОС дополнен данной информацией.
2.2		Из отчета об ОВОС не понятно, вскрыты или нет подземные воды в период проведения инженерно-геологических изысканий	Подземные воды не вскрыты. Внесены исправления в отчет об ОВОС
2.3		В нарушение п. 21	Отчет об ОВОС дополнен

	<p>ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 не оценено существующее физическое воздействие в части шума и вибрации.</p>	<p>результатами расчета акустического воздействия существующих источников шума. На рассматриваемой производственной площадке не зафиксировано оборудование оказывающее сильное вибрационное воздействие.</p>
2.4	<p>В нарушение п. 22 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 не оценено существующее состояние обращения с отходами, в отчете об ОВОС присутствует только краткое описание, в тоже время, предприятие ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ» включено в реестр объектов по захоронению отходов.</p>	<p>Отчет содержит информацию по оценке существующего состояния обращения с отходами, отчет дополнен информацией по отходам производства, образующихся в результате осуществления существующей деятельности предприятия.</p>
2.5	<p>При проведении ОВОС не учтено требование последнего абзаца п. 25 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021.</p>	<p>Отчет об ОВОС дополнен результатами расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха до планируемой модернизации.</p>
2.6	<p>На каком расстоянии от точки сброса очищенных поверхностных вод расположена река Синяя? Выполнены ли требования постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод» и ЭкоНиП 17.06.02-002-2021 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила расчета нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод»? На ситуационной схеме не указана точка сброса очищенного стока в</p>	<p>Расстояние от очистных сооружений до точки сброса в реку Синяя составляет более 2 км (ш - 53°18'1.0"N, д - 28°40'17.0"E), ситуационная схема дополнена обозначением точки сброса очищенного стока в технический канал.</p> <p>Требования постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.05.2017 № 16 «О нормативах допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод» и ЭкоНиП 17.06.02-002-2021 «Охрана окружающей среды выполнены, проектные решения соответствуют установленным нормативам допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод.</p> <p>Допустимая концентрация после очистки на проектируемых очистных установлена со значениями по взвешенным веществам не более 20 мг/куб. дм и</p>

		<p>технический канал. прошу указать.</p>	<p>нефтепродуктам не более 0.3 мг куб. дм.</p> <p>Фоновые и контрольные створы не устанавливаются в случае сброса сточных вод в поверхностные водные объекты через водоотводящие каналы. каналы мелиоративных систем, по которым дальность транспортирования сточных вод к поверхностному водному объекту превышает 1 километр.</p>
2.7		<p>В нарушение п. 29 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 не в полной мере прогнозированы и оценены изменения, связанные с воздействием на растительный мир. Не указан породный и видовой состав и иные характеристики удаляемых объектов растительного мира.</p>	<p>Отчет об ОВОС дополнен информацией о породном и видовом составе удаляемых объектов растительного мира.</p>
2.8		<p>В нарушение п. 30 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 не в полной мере прогнозированы и оценены изменения, связанные с воздействием на животный мир. При проведении работ по строительству объекта планируется удаление объектов растительного мира, при этом не оценено влияние на объекты животного мира, не проведены исследования видового состава, не рассчитаны компенсационные выплаты за негативное воздействие на объекты животного мира.</p>	<p>Отчет об ОВОС дополнен информацией по оценке видового состава животного мира и результатами расчета компенсационных выплат за негативное воздействие на объекты животного мира.</p>
2.9		<p>Не указан процент озеленения производственной площадки.</p>	<p>Процент озеленения территории предприятия до модернизации составляет 50,7% (17,3га), после удаления объектов растительного мира на площади 663м² (0,0663га) Процент озеленения составит 50,5 % (17,2337га), что выше установленного норматива</p>

			озелененности территорий Согласно таблице 2.4 постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т (ред. от 30.12.2024) «Об утверждении экологических норм и правил», ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование, нормативы озелененности территорий в населенных пунктах для производственной и коммунально-складской застройки озелененность, должна составлять не менее 15 %.
2.10		При определении предельно-допустимых уровней при воздействии шума, необходимо руководствоваться постановлением Совета Министров РБ № 37 от 25.01.2021 г, а не постановлением Минздрав РБ № 115 от 16.11.2011 г.	Наименование ТНПА исправлено.
	Отсутствуют		
3	Отзывы, поступившие по телефону:		
	Отсутствуют		
4	Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС:		
	Отсутствуют		

*Члены комиссии
по подготовке и проведению
общественных обсуждений:*

Иванов И.В. Мясников
В.Г. Васюк
Ф.И. Кашова

*Ф.И.О., контактная информация участника общественных обсуждений, включая список заявителей коллективных обращений, предоставляется организатором общественных обсуждений при дополнительном запросе, согласно положениям Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных».