

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям информирует:

На территории Осиповичского района сначала года произошло 12 пожаров, на которых погибло 3 человека, из них 1 ребенок. Наиболее частой причиной пожаров является нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления (7 пожаров).

01.01.2018 в 16 часов 33 минуты произошло загорание частной бани, расположенной по адресу: ул. Солнечная, д. Красное. В результате пожара повреждена кровля, перекрытия и внутренняя отделка бани. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, а именно дымоход выполнен металлической трубой без выполнения норм противопожарной отступки до горючих конструкций отделки стен парильного помещения.

12.01.2018 в 16 часов 25 минут произошло загорание бытовки, по адресу: г.Осиповичи, пер. Черняховского. В результате пожара повреждены потолок и стены бытовки. Причина пожара - нарушение правил устройства и монтажа печей, а именно дымоход выполнен металлической трубой без соблюдения противопожарной разделки до горючих конструкций стены.

22.01.2018 в 01 час 52 минуты произошло загорание дома, по адресу: ул. Береговая, д. Липень. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации печей, а именно в чердачном помещении дома устроен горизонтальный участок дымохода (боров), дымоход выполнен асбестоцементной трубой без выполнения норм противопожарной разделки при пересечении дымоходом печи перекрытия.

28.01.2018 в 13 часов 21 минуту произошло загорание кровли мини-котельной Гродзянского сельского клуба по адресу: ул.В.Хатько, д.Гродзянка. В результате пожара огнем уничтожена кровля. Причина пожара - нарушения правил устройство и эксплуатации отопительного оборудования, а именно эксплуатировался дымоход отопительного котла находящийся в неисправном состоянии.

В тот же день в 20 часов 21 минуту произошел пожар в жилом доме по адресу: ул. Революционная, д.Вязовница, Осиповичского района. В домовладении постоянно проживала гражданка Д. с сыном, 2010 года рождения и сожителем. Причиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации печного отопления, а именно размещения горючих материалов для просушки на отопительной печи при её топке.

26.02.2018 в 11 часов 47 минут произошел пожар бытового помещения по адресу: г.Осиповичи, ул. Октябрьская. В результате пожара повреждена внутренняя обшивка стен и имущество внутри бытового

помещения. Причина пожара - нарушения правил устройство и эксплуатации отопительного оборудования.

06.03.2018 в 11 часов 47 минут произошел пожар надворной постройки по адресу: г. Осиповичи, СОТ «Мелиоратор», улица №1. В результате пожара уничтожена кровля надворной постройки. Причина пожара - нарушения правил устройство и эксплуатации отопительного оборудования.

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям
НАПОМИНАЕТ:

- не перекаливайте печь, топите 2-3 раза в день и прекращайте топку не менее чем за 2 часа до отхода ко сну;

- перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка производится не реже: одного раза в 3 месяца – для отопительных печей; одного раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки;

- печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках – оштукатурены и побелены;

лист размером не менее (50x70 см), подойдет также цементная или плиточная основа;

-не растапливайте печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;

-золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений;

-запрещается сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м. от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

-ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать следить за топящимися печами детям.

- не закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят;

- запрещается использовать в качестве дымоходов отопительного оборудования на твердом топливе асбестоцементные и металлические трубы, а также устраивать горизонтальные участки дымоходов (боровы в пределах чердака).