

## **Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям**

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг ГУК «Многопрофильный молодёжно-подростковый центр «Ровесник», расположенного по адресу: ул. Рабоче - Крестьянская, д.20, г. Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Не проведено техническое освидетельствование системы пожарной автоматики, для проведения её капитального ремонта с целью приведения в соответствие с требованиями ТНПА, с учетом дооборудования системой оповещения людей о пожаре типа СО-3, системой передачи сигналов о пожаре и неисправности на пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС

2. Не проведена проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения предприятия с составлением актов и протоколов в соответствии с инструкцией утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 15.05.2018 № 34

Директору ГУК «Многопрофильный молодёжно-подростковый центр «Ровесник» Омельянчик Таисии Александровне были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению вновь выявленных мероприятий.