

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС с 03.12.2018 по 10.12.2018 проведен мониторинг Осиповичского УКП ЖКХ, г.Осиповичи, ул.Крыловича, 9, на новостроящемся объекте: «Терапевтический корпус на 100 коек по ул.Октябрьской, 2 в г.Осиповичи».

При проведении мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Мобильные здания не обеспечены в полном объеме исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления МЧС №35 от 18.05.2018.

2. Не организована подготовка работников: ответственных за пожарную безопасность на объекте строительства, осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов, по программам пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 №36.

По результатам мониторинга подготовлено 1 предложение о приостановлении (запрете) эксплуатации металлической отопительной печи заводского изготовления.

Директору Осиповичского УКП ЖКХ Кулаковскому Дмитрию Олеговичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению предложенных мероприятий.