

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг ресторан «Пролеска» ОАО «Осиповичский комбинат общественного питания», расположенного по адресу: ул. Юбилейная, д.1а, г. Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения:

1. Не проведена проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения предприятия с составлением актов и протоколов в соответствии с инструкцией утвержденной постановлением МЧС Республики Беларусь от 15.05.2018 № 34.

2. Не восстановлена демонтированная в ходе ремонта система пожарной автоматики в помещениях ресторана и кафе

3. Допускается загромождение проходов, выходов, дверей на путях эвакуации, товаром и оборудованием, с уменьшением минимальной эвакуационной ширины.

4. Не организована подготовка работников, ответственных за пожарную безопасность на объекте по программе пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.05.2018 № 36 и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности на объекте.

5. Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замка на металлической двери (решетке), расположенной на пути эвакуации из зала ресторана по открытой лестнице, во время работы

Директору ОАО «Осиповичский комбинат общественного питания» Тереш Екатерине Юрьевне были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению вновь выявленных мероприятий.