

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг Осиповичского производственного участка Могилевской дистанции защитных лесонасаждений транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», расположенного по адресу: ул.Вокзальная, 32а, г.Осиповичи.



В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения:

1. для каждого здания, сооружения, помещения не определены категории по взрывопожарной опасности;
2. система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре в складе для хранения материалов, гаражах, складе-арочнике находятся в неисправном и неработоспособном состоянии.

В адрес субъекта, начальником которого является Войтов Александр Анатольевич, направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений в ходе мониторинга.