

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен повторный мониторинг частного производственного унитарного предприятия «Балыко Д.В.», расположенного на территории механизированного двора открытого акционерного общества «Осиповичагропромтехснаб» по адресу: ул.Юбилейная, д.Заболотье Осиповичского района.

В ходе проведения повторного мониторинга, нарушения, выявленные при первоначальном мониторинге, не устранены:

1. не разработана в установленном порядке эксплуатационно-техническая документация на технологические процессы, осуществляемые в соответствии с инструкциями технологического оборудования и утвержденной технологической документацией, в соответствии с требованиями ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации. Не определены для каждого здания, сооружения, помещения, наружной установки основные пожарно-технические показатели, не выполнены противопожарные мероприятия в соответствии с определенными пожарно-техническими показателями в соответствии с требованиями ТНПА системы противопожарного нормирования и стандартизации;

2. не разработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями Постановления МЧС №28 от 28.04.2018.

За невыполнение мероприятий, которые предлагались в рекомендациях ранее в отношении директору ПЧУП «Балыко Д.В.» Балыко Дениса Владимировича начат административный процесс.