

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Инспекцией надзора и профилактики Осиповичского районного отдела проведен мониторинг Бобруйского участка унитарного предприятия «Могилевский комбинат противопожарных работ» Республиканского государственного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество» на объектах учреждений среднего образования «Дричинский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа», расположенном по адресу: ул.Советская, 43, д.Дричин Осиповичского района; «Дарагановский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», расположенном по адресу: ул.Центральная, 2а, д.Дараганово Осиповичского района; «Осовский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа», расположенном по адресу: ул.Школьная, 3, д.Осово Осиповичского района; «Гимназия г.Осиповичи», расположенном по адресу: ул.Сташкевича, 35а, г.Осиповичи; «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Осиповичи», расположенном по адресу: ул.Коммунистическая, 11, г.Осиповичи; Средняя общеобразовательная школа №3 г.Осиповичи», расположенном по адресу: ул.Горького, 4а, г.Осиповичи.

В ходе проведения мониторинга установлено, что:

1. система пожарной сигнализации на объектах ГУО «Осовский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа»; ГУО «Дарагановский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»; ГУО «Средняя школа №2 г.Осиповичи»; ГУО «Средняя школа №3 г.Осиповичи»; ГУО «Гимназия г.Осиповичи» находится в неисправном и неработоспособном состоянии

2. не обеспечено наличие эксплуатационной документации системы пожарной автоматики на объектах ГУО «Осовский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа»; ГУО «Дарагановский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»; ГУО «Средняя школа №2 г.Осиповичи»; ГУО «Средняя школа №3 г.Осиповичи»; ГУО «Гимназия г.Осиповичи», а также ее соответствие требованиям.

В адрес директора Бобруйского участка унитарного предприятия «Могилевский комбинат противопожарных работ» Республиканского государственного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество» Бондаря Хоритона Федоровича направлены рекомендации для устранения выявленных нарушений.